

MAC.Exd.US156

M156US - (Codigo raiz)



Descrição do produto

Unidade seladora metálica a prova de explosão utilizada como acessório para evitar a propagação da explosão pelo eletroduto.

Material: Alumínio;

Rosca: NPT, BSP;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0

NBR IEC 60529;

Selador: Vide próxima página. (Solicitar separadamente)



Certificado: TUV 18.1461

VERTICAL / HORIZONTAL				
Código	Dimensões			
	ØA	A	B	C
M156US□012HAL	½"	91	32	55
M156US□034HAL	¾"	101	38	65
M156US□001HAL	1"	119	44	72
M156US□114HAL	1 ¼"	131	56	82
M156US□112HAL	1 ½"	137	60	86
M156US□002HAL	2"	156	75	98
M156US□212HAL	2 ½"	177	86,5	109
M156US□003HAL	3"	207	103,5	123
M156US□004HAL	4"	231	133	153

N - NPT
B - BSP

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIC Gb
Grau de Proteção	IP66
Zonas	1 e 2

VERTICAL / HORIZONTAL



MAC.Exd.UN156

M156N - (Codigo raiz)



Descrição do produto

Niple metálico à prova de explosão para conexão de eletrodutos de rosca interna.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/31

ABNT NBR IEC 60529.

Certificado: TUV 20.2199

Código	Niple		
	A	Curto B (mm)	Longo B (mm)
M156N□□012□	1/2"	28	38
M156N□□034□	3/4"	34	50
M156N□□001□	1"	38	50
M156N□□114□	1.1/4"	41	63
M156N□□112□	1.1/2"	44	63
M156N□□002□	2"	50	63
M156N□□212□	2.1/2"	63	76
M156N□□003□	3"	66	76
M156N□□004□	4"	76	76

C = Curto
L = Longo

N = NPT
B = BSP

I6 = Aço inox 316
LN = Latão Niquelado
AL = Alumínio
FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico
FG = Ferro Galvanizado à Fogo

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIC Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Grau de Proteção	IP66/IP68
Zonas	1, 2, 21 e 22

